

Amandus Dierks



MURUS-STELLA XL

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in rechteckiger Ausführung zum Einbau in Gerätedosen.

Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.

Optional ist ein rechteckiges Aufbaugehäuse für die Wandaufbaumontage erhältlich.



Anschlussklemmen2 x 2,5 mm² für DoppelbelegungGehäuse/FarbeAluminium-Druckguss / weißMontageartWandeinbaumontageAbmessungen BxHxT150 x 90 x 24 mm

Schutzart IP40 Schutzklasse I







| | Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterie- leuchten | | | |
|---|---|----------------------------------|--|--|--|
| Leuchtmittel | 3W LED | 3W LED | | | |
| Lichtstrom | 280lm | 120lm (Netz) | | | |
| Nennbetriebsdauer 1h/3h | - | 280lm (Not) | | | |
| Nennbetriebsdauer 8h | - | 120lm (Not) | | | |
| Lichtstromverhältnis | | | | | |
| Not (DC)/Netz 1h/3h | - | 100%/45% | | | |
| Not (DC)/Netz 8h | - | 45%/45% | | | |
| Netzanschlussleistung | 6VA | 5VA | | | |
| Batterie-Stromaufnahme | 15mA | - | | | |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% | 230V 50/60Hz | | | |
| NiMh-Akku 1h/3h/8h | - | 4,8V 2,0Ah | | | |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | - | | | |
| Bereitschaftsschaltung | - | -0°C bis +35°C | | | |
| Dauerschaltung | - | -5°C bis +30°C | | | |
| optional: | | | | | |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | ELC, MSÜ3, SET009, SET010 | - | | | |
| Selbstüberwachung | - | SELF CHECK | | | |
| Busüberwachung | - | SAFELOG Line SAFELOG Wireless | | | |

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)


Aufbaugehäuse, rechteckig








Aufbaumontage



| Geprüfte Geräte-Doppeldosen der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten) | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|
| Geräte-Doppeldosen für | Kaiser Art. Nr.: 9062-02 | | | |
| Hohlwand-Installation | Wandausnehmung: 2x Ø 68mm | | | |
| Geräte-Doppeldosen für | Kaiser Art. Nr.: 1656-21 | | | |
| Unterputz-Installation | Wandausnehmung: 2x Ø 60mm | | | |
| Geräte-Doppeldosen für | Kaiser Art. Nr.: 1269-01 | | | |
| Ortbeton | Wandausnehmung: 60 x 131mm | | | |
| Brandschutzdosen | Keine Dosen zulässig | | | |

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 |x)



Wandmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

| Leuchtmittel: 3W LED | | Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm | | | | | | |
|--|--------|---|------|-------|-------|-------|-------|--|
| 90° | | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
| 250 - 250 - 60° t=1.0m - 200 - 250 - 60° t=2.0m - 20 - C180 - C90 - C270 t=3.0m | t=1.0m | а | 9,40 | 10,90 | 12,20 | 13,20 | 14,00 | |
| | | b | 4,30 | 4,80 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
| | t=2.0m | а | 9,70 | 11,25 | 12,40 | 13,30 | 13,90 | |
| | | b | 4,30 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | |
| | +_2 0m | а | 9,70 | 11,00 | 12,20 | 12,90 | 12,90 | |
| | b | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,00 | | |

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Einzelbatterieleuchten Flächenoptik


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Systemleuchten f ür Zentralversorgung Fluchtwegoptik


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



t = Abstand zur Fluchtwegmitte

■ Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



t = Abstand zur Fluchtwegmitte